

# 兰州大学第一医院院长值周工作

## 简 报

第 203 期

兰大一院院长办公室

2021 年 6 月 3 日

---

### 第 203 期 本周值周院领导马春莺检查门诊综合楼运行情况 及门诊预检分诊、核酸采集点工作

本周值周院领导总会计师马春莺带领值周组前往门诊综合楼、门诊预检分诊、核酸采集点进行检查。

5 月 26 日，马春莺总会计师一行前往门诊综合楼 1-5 层进行检查。检查中发现，门诊综合楼部分区域空气流通较差，天井周围诊室为封闭式窗户且新风系统尚未运行，空气流通不畅，室内温度过高，严重影响患者就医体验和满意度。值周组从基建处了解到，天井附近诊室窗户无法打开是由于防火窗必须处于密闭的状态；新风系统尚未完成验收工作，部

分区域新风系统在进一步改善。值周组要求后勤、基建等相关部门加快新风系统验收、改善工作，根据区域要求有效调控新风系统，合理使用医院资源。

随后，值周组督查门诊预检分诊处、核酸检测点，一切工作正常。

---

主送：院领导。

抄送：基建处、后勤保障处。

---

兰大一院院长办公室

2021年6月4日印发

---